

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А», Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367014, г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 7, тел.: 8(8722) 60-07-68
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, ул. Сепараторная 7

«17» марта 2020 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 85

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Махачкала, ул. Магидова 136, на основании распоряжения Главного государственного инспектора Кировского района г. Махачкалы по пожарному надзору Суньянов М.С. № 85 от 6 марта 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»

Дата и время проведения проверки:

« 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
« 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

Общая продолжительность проверки: 1 день

Акт составлен: ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая Камбулатова Саидат Велихановна

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Суньянов Магомед Суньянович, эксперты не привлекаются

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Камбулатова Саидат Велихановна

В ходе проведения проверки: Выявлены факты невыполнений предписаний органа государственного пожарного надзора: предписание № 109/1/1 от 26.06.2019; №80/1/1 от 22.04.2019г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности». Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного (или иного) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому облуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем	(Правила противопожарного режима в РФ п. 63)	Заведующая Камбулатова С.В.

**МЧС РОССИИ****ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а» Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон 60-07-68 Факс: 60-07-68

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия» (8722) 39-99-99

Предписание № 85/1/1**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»
Заведующей Камбулатовой Саидат Велихановне(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 85 от 6 марта 2020 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьянов М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 17 марта 2020 г. проведена внеплановая / выездная проверка начальник ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Супьянов М.С., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова 136, совместно с заведующей Камбулатовой С.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации	(Правила противопожарного режима в РФ п. 63)	01.03.2021	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверки работоспособности систем автоматических (автономных) установок пожаротушения не реже 1 раза в квартал (акт представить)	(Правила противопожарного режима в РФ п. 61)	01.03.2021	
3	Обеспечить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83)	01.03.2021	

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124А. Телефон (8722) 67-32-43 Факс: (8722) 63-35-58
367014, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная 7.
Сайт: www.05.mchs.gov.ru. Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной, выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «6» марта 2020 г. № 85

1. Провести проверку в отношении объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: юридический адрес: фактический адрес: г.Махачкала, ул. Магидова 136
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее-ОНД и ПР) № 3 по Кировскому району г. Махачкала управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее-УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (далее- ГУ МЧС России по РД) капитана внутренней службы Супьянова Магомед Супьяновича; Заместитель начальника ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД майора внутренней службы Керимханова Виталика Керимхановича; старшего дознавателя ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД майора внутренней службы Мирзаханова Далгата Аликберовича; старшего инспектора ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитана внутренней службы Качаева Расула Ровшановича; старшего инспектора ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитана внутренней службы Гаджиева Шамиля Гаджиевича; дознавателя ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшего лейтенанта внутренней службы Джалилов Абдурашид Ильясевич.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: (Надзор за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10001495160).
6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением предписания ГПН №109/1/1 от 26.06.2019г и №80/1/1 от 22.04.2019г об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:** - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов).
- б) в случае проведения внеплановой проверки:** - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 11

☎ (8722) 68-16-48/67-56-99, e-mail: gorfu@mkala.ru

«05» 12 2019г.

№ 51.02-2024/19

**Заведующей
МБДОУ «Детский сад №91»
Камбулатовой С.В.**

**Копия:
Начальнику
МКУ «Управление образования»
г. Махачкала
Дибияеву В.В.**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Планом работы на 2019 год МКУ «Финансовое управление» городского округа «город Махачкала» проведено контрольное мероприятие в МБДОУ «Детский сад №91» по вопросу «Проверка целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение Приложения №1 к Постановлению Главы г. Махачкалы от 20.02.2017г. №191 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», допущено принятие неправомерных расходных обязательств, за счет необоснованного увеличения сумм субсидий без подтверждающихся заключенных договоров с поставщиками услуг на общую сумму 56,7 тыс. руб.

Акт

Проверки целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МБДОУ «Детский сад №91» г. Махачкалы за 2018 год.

20.11.2019г.

г. Махачкала

Нами, главными специалистами отдела финансового контроля МКУ "Финансовое Управление" Администрации г. Махачкалы Зиятхановым Р.З. и Кулиевой З.З. в соответствии с приказами о назначении контрольного мероприятия от 30.10.2019г. №138, от 07.11.2019г. №142, от 15.11.2019г. №148 и удостоверением на право проведения проверки от 30.10.2019г. №96, проведена проверка целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета, выделенных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МБДОУ «Детский сад №91» г. Махачкалы за 2018 год.

Основание проведения проверки: **План контрольных мероприятий отдела финансового контроля на 2019 год, приказ от 30.10.2019г. №138.**

Вид проверки: **выездная.**

Период охвата проверки: **2018г.**

Проверка проведена с ведома заведующей МБДОУ «Детский сад №91» Камбулатовой С.В., в присутствии главного бухгалтера Омаровой З.А.

Проверка начата: 31.10.2019г.

Проверка окончена: 20.11.2019г.

Распорядителями кредитов и ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- с правом первой подписи на всех денежных и банковских документах, первичных бухгалтерских документах – заведующая МБДОУ «Детский сад №91» Камбулатова С.В.;

- с правом второй подписи на всех денежных и банковских документах – главный бухгалтер Омарова З.А.

На основании бухгалтерской и бюджетной отчетности, нормативно-правовых документов и иной информации, представленных в ходе настоящей проверки, охвачены следующие вопросы:



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО
КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367014, г. Махачкала, ул. Сепараторная 7.

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 139

об административном правонарушении

«18» июня 2019г.

г. Махачкала, ул.
Сепараторная, 7

(место составления протокола)

(дата составления протокола)

Я, Государственный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Гаджиев Шамиль Гаджиевич, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Камбулатова Саидат Велихановна
2. Дата и место рождения: 03.10.1972, с. Маллакент Кайтагского района
3. Фактически проживающий(ая): г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 13
4. Адрес места жительства: г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 13
5. Контактный телефон:
6. Место работы (учебы): МБДОУ «Детский сад №91»
7. Занимаемая должность: заведующая
8. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
9. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ номер 8217 серия 995628 выдан ОУФМС России по Кировскому району г. Махачкалы 26.10.2017г.
10. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: ДА

в 10 ч. 00 мин. 10 июня 2019 г. на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91», расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова, 136 нарушил(а) требования пожарной безопасности, а именно:

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических (автономных) установок пожаротушения не реже 1 раза в квартал (Правила противопожарного режима в РФ п. 61);
- Автоматическая система обнаружения пожара находится не в исправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
- На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе (сертификат) (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);
- С сотрудниками персонала не проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности с внесением в соответствующем журнале (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);
- произвести обработку строительных конструкций кровли огнезащитными составами (Правила противопожарного режима в РФ п. 21);
- Отсутствует выход на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам (СНиП 21-01-97* п. 8.4);
- На объекте защиты в средней и 2-й мл. группе допущено сужение эвакуационного пути (прохода) (Правила противопожарного режима в РФ: п. 36; СП 1.13130.2009);



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО
КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367014, г. Махачкала, ул. Сепараторная 7.
сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПРОТОКОЛ № 140
об административном правонарушении

«18» июня 2019г.

г. Махачкала,
ул. Сепараторная, 7
место составления: город, район

дата составления протокола

Я, Государственный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Гаджиев Шамиль Гаджиевич, руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), составил настоящий протокол в том, что в деяниях юридического лица:

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»
2. Юридический адрес, тел. (факс): г. Махачкала, ул. Магидова, 136.
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 0560034997
4. ОГРН юридического лица: 1070560002160
5. Номер регистрационного свидетельства: 05 №002011661
6. Ф.И.О. руководителя юридического лица: Камбулатова Саидат Велихановна
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Камбулатова Саидат Велихановна
10. Дата и место рождения: 03.10.1972 г., с. Маллакент Кайтагского района
11. Адрес места жительства: г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 13
12. Занимаемая должность: заведующая
13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Выписка из ЮГРЛ
название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ, номер 8217 серия 995628, дата выдачи 26.10.2017, выдан ОУФМС России по Республике Дагестан в Советском районе г. Махачкала
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
15. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, *НЕТ*
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства РФ по пожарной безопасности, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены
а именно: 10 июня 2019г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях, а также документации МБДОУ «Детский сад 91», расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова 136, в ходе которой установлено, что МБДОУ «Детский сад 91», нарушило требования пожарной безопасности, чем не обеспечило выполнение требований законодательства РФ по пожарной безопасности, а именно:
– На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации(Правила противопожарного режима в РФ п. 63);



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А телефон (8722) 67-32-43 факс (8722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7.

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0068

по делу об административном правонарушении

605003013919216

(регистрационный индекс ПД)

«26» июня 2019г.

(дата рассмотрения дела)

г. Махачкала, ул. Сепараторная, 7

(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Гаджиев Шамиль Гаджиевич, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), рассмотрев дело(а) об административном(ых) правонарушении(й) № 139 от 18.06.2019г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Камбулатова Саидат Велихановна
2. Дата и место рождения: 03.10.1972, с. Маллакент Кайтагского района РД
3. Адрес места жительства: г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 13
4. Фактически проживающий(ая): г.Махачкала, ул. Ломоносова, дом 13
5. Контактный телефон:
6. Место работы (учебы): МБДОУ «Детский сад №91»
7. Занимаемая должность: заведующая
8. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
9. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ, серия 8217 номер 995628 выдан УФМС России по Советскому району г. Махачкалы 26.10.2017 г.
10. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:

в 10 час. 00 мин. 17 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова 136, нарушил(а) требования пожарной безопасности, чем не обеспечил(а) выполнение требований законодательства РФ, по пожарной безопасности а именно:

1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации(Правила противопожарного режима в РФ п. 63)
2. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических (автономных) установок пожаротушения не реже 1 раза в квартал (Правила противопожарного режима в РФ п. 61)
3. Автоматическая система обнаружения пожара находится не в исправном состоянии(Правила противопожарного режима в РФ п. 63)
4. На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе (сертификат) (Правила противопожарного режима в РФ п. 3)
5. С сотрудниками персонала не проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности с внесением в соответствующем журнале (Правила противопожарного режима в РФ п. 3)
6. произвести обработку строительных конструкций кровли огнезащитными составами(Правила противопожарного режима в РФ п. 21)
7. Отсутствует выход на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам (СНиП 21-01-97* п. 8.4)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А телефон (8722) 67-32-43 факс (8722) 63-35-58

3670014, г. Махачкала, ул. Сепараторная 7

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0069

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

605003014019111

(Регистрационный номер по СПО ИАП)

«26» июня 2019г.

г. Махачкала, ул. Сепараторная, 7

(место составления)

Я, Главный государственный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору
Супьянов М.С.

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

г. Махачкала, ул. Сепараторная, 7

руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», рассмотрел протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 140 от «18» июня 2019г. в отношении **юридического лица:**

1. Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»
2. Юридический адрес, тел: г. Махачкала, ул. Магидова, 136, 67-92-52
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1070560002160
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0560034997
- Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица:
5. Камбулатова Саидат Велихановна
проживающий (-ая) по адресу: г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 13
6. Занимаемая должность: заведующая
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица:
Распоряжение г. Махачкала №196-р от 28.04.2009 (выписка из ЮГРЛ от 05.04.2019 г.)
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица:
Паспорт серия 82 17 № 995628 выдан УФМС России по Советскому району г. Махачкалы 26.10.2017 г.
9. Привлекалось ли в течение года к административной ответственности: не привлекалось

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания))

УСТАНОВИЛ:

что, юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91» 10.06.2019 в 10 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91», расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова, 136 нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
2. Автоматическая система обнаружения пожара находится не в исправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
3. Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);
4. произвести обработку строительных конструкций кровли огнезащитными составами (Правила противопожарного режима в РФ п. 21);
5. Отсутствует выход на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с



**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

Заведующей
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 91»

Камбулатовой С.В.

(отдел надзорной деятельности
и профилактической работы № 3 по Кировскому
району г. Махачкала)

367014, г. Махачкала, ул. Сепараторная 7.

телефон / факс:

26.06.2019 № 4-6-51/496

На № _____ от _____

г. Махачкала, ул. Магидова, 136

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

26 июня 2019г.

г. Махачкала, ул. Сепараторная, 7

Я, Главный государственный инспектор по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьянов М.С. при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 140 от 18 июня 2019г., возбужденного по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»,

УСТАНОВИЛ:

что в 16 часов 00 минут 17 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 91» расположенное по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова, 136 нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации (Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
2. Автоматическая система обнаружения пожара находится не в исправном состоянии(Правила противопожарного режима в РФ п. 63);
3. Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83);
4. произвести обработку строительных конструкций кровли огнезащитными составами (Правила противопожарного режима в РФ п. 21);
5. Отсутствует выход на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам (СНиП 21-01-97* п. 8.4);
6. Помещение с приборами премно-контрольными и приборами управления автоматической пожарной сигнализации следует устанавливать в помещении с пребыванием дежурного персонала, либо в помещении, защищенное от несанкционированного доступа(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4; СП 5.13130.2009 п.13.14.12, п.13.14.5);
7. помещение щитовой не отделено противопожарной перегородкой (дверь) (корп «В»)(СП 4.13130.2013 п. 5.2.6);
8. На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 24);
9. Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь помещения предназначенные для одно-



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТ-
ВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон: Факс:

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единный «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 109/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»

Заведующая, Камбулатова Саидат Велихановна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 109 от 8 мая 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Сурьянова М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. проведена плановая/выездная проверка Старшим инспектором ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиевым Ш.Г., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 91»), расположенное (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова 136, совместно с Заведующей Камбулатовой С. В.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплиса-ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить и проводить регламентные работы по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	01.03.2020	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать и проводить проверки работоспособности систем автоматических (автономных) установок пожаротушения не реже 1 раза в квартал	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.03.2020	
3	Автоматическую систему обнаружения пожара привести в исправное состояние	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	01.03.2020	
4	Систему автоматической пожарной сигнализации вывести на пульт подразделения пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-	01.03.2020	



МЧС РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Дагестан»

367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30-д. Тел. (факс): (8722) 51-79-01, E-mail: iplrd@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 22/4-14/62

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

- Дата проведения испытания:** 06.05.2019.
- Место проведения испытания:** ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Дагестан.
- Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку:** ООО «СинТет» лицензия №9-Б/00032 от 21.06.2012 г. Приказ СКРЦ России от 21.06.2012 г. №235. Действует бессрочно.
- Вид и состояние огнезащищённых конструкций, адрес объекта, площадь обработки:** огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровли (обрешетка, стропила) чердачного помещения здания МБДОУ «Детский сад №91», расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Магидова, 136, общая площадь обработки 302 м², механических повреждений не имеет.
- Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ:** огнебиозащитный состав «МИГ-09», сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП061.В.00318. ТУ-2499-039-24505934-2009 (ОКП249990). Способ обработки: по ГОСТ 20 22.9-76 механическим пневмораспылителем.
- Внешнее состояние огнезащищённых конструкций, условия эксплуатации:** огнезащищённые конструкции механических и атмосферных следов воздействия не имеют. Чердачные помещения сухие, с умеренной влажностью.
- Испытательное оборудование:** установка для контроля качества огнезащитной обработки «ПМП-01» (ТУ 78.7.003-88, аттестат вспомогательного оборудования №027 от 11.02.2019 года, дата следующей аттестации 11.02.2020 года) конструкции ЗАО «НТЦ Экспертцентр» в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009, секундомер механический (Госреестр СИ №11519-11, свидетельство о поверке №072658 от 10.02.2019 года, поверка действительна до 10.02.2020 года), штангенциркуль, двусторонний с глубиномером (Госреестр СИ №13575-93, свидетельство о поверке №081063 от 10.02.2019 года, поверка действительна до 10.02.2020 года).

8. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора проб	Результаты испытаний
1	2	3
1	Обрешетка	Изменение цвета, вспучивание лицевой стороны образца
2	Стропильная балка	Локальное горение образца в зоне воздействия горелки более 5 с
3	Стойка	Локальное горение образца в зоне воздействия горелки более 5 с
4	Подкос	Изменение цвета, вспучивание лицевой стороны образца

9. Выводы по результатам контрольных испытаний:

Результаты проведенных испытаний проб показали, что поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания МБДОУ «Детский сад №91», расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Магидова, 136, **не соответствует** требованиям п. 3.3 раздела 3 НПБ 232-96 и раздела 3.12 Руководства «Способы и средства огнезащиты древесины» 3-е издание ВНИИПО, 1999 г. и относится ко II группе огнезащитной эффективности. В процессе эксплуатации необходим регулярный осмотр (не реже одного раза в год) огнезащищенных поверхностей деревянных конструкций с целью выявления нарушения целостности огнезащитного покрытия (осыпания, отслоения, вымывания) и проведения ремонтно-восстановительных работ. Исключить возможность попадания атмосферных осадков на огнезащищенную поверхность деревянных конструкций кровли.

Испытания провел:

Инженер СИИР в области ПБ



Ю.А. Исрапилов



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3 ПО КИРОВСКОМУ
РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367014, г. Махачкала, ул. Сепараторная, д. 7.

сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, ул. Сепараторная 7

(место составления акта)

«10» июня 2019 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 109

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: г. Махачкала, ул. Магидова 136, на основании распоряжения Государственный инспектор г. Махачкалы по пожарному надзору Супьянов М.С. № 109 от 8 мая 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 91»)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Дата и время проведения проверки:

« 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

« 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов 2 дней / 7 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая, Камбулатова Саидат Велихановна 8 мая 2019г. 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «__» г. № ____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиев Шамиль Гаджиевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Камбулатова Саидат Велихановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 91», Заведующая Камбулатова С. В.

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон: Факс:

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 80/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91»
Заведующая – Камбулатова Саидат Велихановна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 80 от 5 апреля 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьяновым М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 11 апреля 2019 г. по 22 апреля 2019 г. проведена внеплановая / выездная проверка Старший инспектор ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гаджиевым Ш.Г., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Магидова, 136, совместно с Заведующая Камбулатова Саидат Велихановна,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплиса-ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предусмотреть вывод сигнала от ав-томатической пожарной сигнализа-ции на пульт пожарной охраны- ПАК "Стреле-Мониторинг"	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" ст.83	01.03.2020	
2	Имеющуюся автоматическую пожар-ную сигнализацию привести рабочее состояние.	Правила противопожарно-го режима в РФ п.61	01.03.2020	
3	Проверять состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений не реже раз в год, в случае не соот-ветствия произвести обработку (про-питку) конструкций чердачных по-мещений	Правила противопожарно-го режима в РФ(п.21 ППР РФ ППРФ №390)	01.03.2020	
4	Речевой оповещатель установить на расстоянии не менее 15 см от потолка	(п.4.4. СП 3.13130.2009)	01.03.2020	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Камбулатова Саидат Валихановна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022